

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00410/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ ГРУПП" (ООО "АС ГРУПП"),
Место нахождения: 620902, РОССИЯ, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, П. ПОЛЕВОДСТВО, УЛ. ЖИВОТНОВОДОВ, СТР.
20, ОФИС 5, ОГРН 1196658068012, ИНН 6679128386, Телефон: +79221324322, E-mail: 2713444@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ ГРУПП" (ООО "АС ГРУПП"),
Место нахождения: 620902, РОССИЯ, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, П. ПОЛЕВОДСТВО, УЛ. ЖИВОТНОВОДОВ,
СТР. 20, ОФИС 5, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 620902, РОССИЯ, Свердловская обл, г
Екатеринбург, п Полеводство, ул Животноводов, д.20.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@szrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели стеновые декоративные из гипсокартона, кашированные пленкой из поливинилхлорида с одной стороны, толщиной покрытия от 0,08 мм до 0,12 мм, общей толщиной изделия от 12 до 13 мм, плотностью от 820 кг/м³ до 840 кг/м³, марки «УРАЛ-ПЛИТА», применяемые для внутренней отделки помещений, выпускаемые по ТУ 23.62.10-001-41694492-2022 «Декоративные панели из гипсокартона, марки «УРАЛ-ПЛИТА».

код ОКПД 2 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС -

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний: № НМ93-218/09-2023 от 29.09.2023 г., выданным испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», аттестат рег. №РА.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 116-СС/08-2023, выданного 31.08.2023 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Температура хранения - не ниже +5 °С и не выше + 40 °С, недопустимы резкие перепады температур. Влажность воздуха при хранении должна составлять в зимнее время 25-30%, в летнее время 40-45%, но не более. Расстояние от источника отопления – не менее 1,5 метров. Гарантийный срок хранения продукции – 12 месяцев со дня изготовления

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.09.2023

по

28.09.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
Сертификации

Акулова
(подпись)

Акулова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Вин
(подпись)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ74.В.00410/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13 п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13 п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Г1) в соответствии со ст. 13 п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудитор)

Акулова
(подпись)

Акулова Наталья Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Зинина
(подпись)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)